

אל: רשות רישוי עסקים נשר [שם הרשות המקומית]

הנדון: חוות דעת מורשה נגישות – התקיימות הוראות הנגישות

בעסק

לפי סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

לצורך מתן/ חידוש רישיון עסק

חלק א' - פרטי העסק

מס' תיק/בקשה לרישיון עסק \_\_\_\_\_

שם העסק:	מס' פריט רישוי:	כתובת העסק:	בעל/ת העסק:	ת.ז./ח.פ.:
אירוע מרוץ נשר 28.03.2025 1500 איש	7.7 ה'	ספורטק נשר	גיא שרון	

חלק ב' - פרטי מורשה נגישות

שם המורשה מתו"ס: יוסי שמר	מספר ת"ז: 028702819
מס' רישום בפנקס הרשם: 52502	שם הפנקס: מורשה נגישות מתו"ס
כתובת: אלונים 9 באר יעקב	
מספר טלפון: 052-6886601	כתובת דוא"ל: yosi@shemera.co.il
שם המורשה שירות: יוסי שמר	מספר ת"ז: 028702819
מס' רישום בפנקס הרשם: 2337	שם הפנקס: מורשה נגישות השירות
כתובת: אלונים 9 באר יעקב	
מספר טלפון: 052-6886601	כתובת דוא"ל: yosi@shemera.co.il

## חלק ג' - חוות הדעת של מורשה הנגישות

בחוות דעת זו אני מאשר/ת כי מתקיימות בעסק (נא לסמן את המשבצות הרלבנטיות):

- V** הוראות הנגישות החלות על העסק מכוח תקנות הנגישות לבניין קיים/ תקנות הנגישות לבניין חדש (לפי מועד קבלת ההיתר לבניין שבו ניתן השירות) **מקום שאינו בנין.**
- V** הוראות הנגישות החלות על העסק מכוח תקנות הנגישות לשירות.

אני נותן/ת חוות דעת זו לאחר שהכרתי את הנתונים ביום 24.03.2025 ולאחר שווידאתי את התקיימותן של הוראות הנגישות שסומנו לעיל.

יוסי שמר  
מורשה נגישות מתן"ס מ.ר. 52502  
מורשה נגישות שירות מ.ר. 2337



שם + חתימת המורשה \_\_\_\_\_ תאריך 24.03.2025



1. חוות דעת מורשה נגישות לעניין התאמות נגישות שאינו באחריות בעל העסק

## חלק ד' - התאמות נגישות בבניין קיים שאינו באחריות בעל העסק

הנחיות למילוי חלק ד':

- א. חלק ד' ימולא רק עבור עסק הנמצא בבניין ציבורי קיים, שבקשה להיתר להקמתו הוגשה לפני 1.8.2009.
- ב. הטבלה מפרטת התאמות נגישות הנדרשות להשלמת רצף הנגישות מפתח העסק ועד לפתח הבניין, שאינו באחריות בעל העסק.
- ג. הטבלה תמולא בידי מורשה נגישות.
- ד. "התקנות" – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011.



מס' סידורי	התאמות נגישות נוספות לפי התקנות, הנדרשות להשלמת רצף הנגישות מפתח העסק ועד לפתח הבניין בו מצוי העסק, אשר לא בוצעו. ההתאמות המפורטות כאן אינן באחריות בעל העסק ואי ביצוען אינו מונע מתן אישור עסק	הדרישה										
1	מערכות שמע בדלפקי מכירה-אחד מכל סוג דוכן/שירות	לא רלוונטי										
2	שילוט הכוונה לחניות, תאי שירותים, דלפקים נגישים, כניסה נגישה וכו'	יש לשלם שילוט הכוונה לפונקציות הנגישות בכל המתחם לרבות כניסה נגישה, תא נגיש, מקומות צפיה, חניות וכו'										
3	אמצעי הגברת קול: באירועים תחת כיפת השמים עבור קהל בלתי מסוים: תספק מערכת עזר לשמיעה הכוללת 2 שלישי אוזניות והייתר לולאות השראה. במידה ומונתקנת מערכת מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטים אישיים מסוג אוזניות בלבד בשיעורים המפורטים מטה. עד 1000 איש- 5% מ-10.000-1001-3% + 50 יח' מעל 10,000-1% + 320 יח' במידה והמערכת היא מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטים בשיעור של 1% מתפוסת המקום או המושבים ולפחות שניים.	לא רלוונטי										
4	עמדות צפיה מיוחדות	לא רלוונטי										
	<table border="1"> <tr> <td>עד 600</td> <td>1 ל-150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 4</td> </tr> <tr> <td>600-1000</td> <td>6 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה</td> </tr> <tr> <td>1000-3000</td> <td>4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה</td> </tr> <tr> <td>3000-10000</td> <td>28 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה</td> </tr> <tr> <td>מעל 10000</td> <td>63 ועוד 0.25% מסך כל מקומות הישיבה</td> </tr> </table>	עד 600	1 ל-150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 4	600-1000	6 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה	1000-3000	4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה	3000-10000	28 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה	מעל 10000	63 ועוד 0.25% מסך כל מקומות הישיבה	
עד 600	1 ל-150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 4											
600-1000	6 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה											
1000-3000	4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה											
3000-10000	28 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה											
מעל 10000	63 ועוד 0.25% מסך כל מקומות הישיבה											
5	תאים נגישים-כמותם תקבע לפי הטבלה מטה בתי שימוש נגישים במקומות להתקהלות 8.147. (א) במקומות להתקהלות יהיה מספר בתי השימוש הנגישים על פי מספר מקומות הישיבה המיוחדים ונמפורט בטבלה להלן: מספר מקומות הישיבה המיוחדים	יש להציב לפחות 1 תאים נגישים בקרבת מקום										
	<table border="1"> <tr> <td>12-0</td> <td>לפי האמור בפרט 8.146</td> </tr> <tr> <td>24-13</td> <td>3 שמתוכם 1 משותף לשני המינים</td> </tr> <tr> <td>40-25</td> <td>4 שמתוכם 1 משותף לשני המינים</td> </tr> <tr> <td>60-41</td> <td>5 שמתוכם 2 משותפים לשני המינים</td> </tr> <tr> <td>מ-61 ומעלה</td> <td>5 ועוד 1 לכל 20 מקומות מיוחדים נוספים מעל 61.</td> </tr> </table>	12-0	לפי האמור בפרט 8.146	24-13	3 שמתוכם 1 משותף לשני המינים	40-25	4 שמתוכם 1 משותף לשני המינים	60-41	5 שמתוכם 2 משותפים לשני המינים	מ-61 ומעלה	5 ועוד 1 לכל 20 מקומות מיוחדים נוספים מעל 61.	
12-0	לפי האמור בפרט 8.146											
24-13	3 שמתוכם 1 משותף לשני המינים											
40-25	4 שמתוכם 1 משותף לשני המינים											
60-41	5 שמתוכם 2 משותפים לשני המינים											
מ-61 ומעלה	5 ועוד 1 לכל 20 מקומות מיוחדים נוספים מעל 61.											
6	מושבים מותאמים-אחד ליד כל מקום צפיה	לא רלוונטי										
7	חניות נגישות-כסוכם מקומות הצפייה	יש לשריין לפחות 6 חניות נגישות										



יש לפרסם את הפונקציות הנגישות במדיה לפחות שבוע לפני קיומו.	פרסום האירוע: יש לפרסם במדיה את היות האירוע מוגש טרם קיומו עד שבוע לפני קיומו לרבות: דרכי הגעה חניות כניסות לאירוע מקומות צפייה מיוחדים קיום מערכות שמע ו/או תרגום לשפת הסימנים תאי שירותים נגישים דוכנים, קופות נגישות וכו'	8
ע"פ דרישה-ראה פירוט	תרגום לשפת הסימנים: במידה והאירוע מילולי בעיקרו, יש לספק לבקשת אדם עם מוגבלות תרגום לשפת סימנים. ניתן לפטור במידה ולא הוגשו בקשות, או נעשה מאמץ סביר למצוא מתרגם. החייב פטור אם מוקרן סרט. אירוע סגור עם תפוסה של עד 150 איש. אם האירוע אינו מילולי בעיקרו. קהל מזדמן ללא מושבים.	9
יש לבצע תמלול ע"ג מסכי ההקרנה	תמלול: ניתן באמצעות שלט אלקטרוני או על גבי מסך הקרנה ככל שאופי האירוע ונסיבות העניין מאפשרות זאת. החייב פטור במידה ו: מוקרן סרט. אירוע סגור עם תפוסה של עד 150 איש. אירוע מילולי בעיקרו. רק אם הנסיבות מאפשרות קריאת טקסט. מופע רחוב לקהל מזדמן ללא מושבים.	10
לא רלוונטי	אספקת כרטיסים: יש לשריין מקומות מיוחדים עד שבוע לפני האירוע, עד 20 דק' לפני הקרנת סרט, ועד זמן סביר לפני כל אירוע אחר.	11
לא רלוונטי	כתוביות בסרטים בשפת הסרט: בהפצה של הקרנה מסחרית של סרט בעברית או אנגלית (ב 70% לפחות מעותקי הסרט)	12
יש להציב סדרן בכניסה לטובת סיוע לבעלי מוגבלויות	סדרן: לשם סיוע לאדם עם מוגבלות בהתמצאות.	13
תקין	שיפוע דרך/כבש נכים/ התגברות על הפרשי גובה: שיפוע אורכי עד 5%-אין דרישות מיוחדות. שיפוע בין 5.1%-8% נדרש להתקין מאחז יד. שיפוע דרך בין 10.1%-12.5%-אורך כבש מקסימאלי יהיה 2.5 מ'. רוחב כבש יהיה 1.10 מ' בבנין קיים ו- 1.30 מ' בבנין חדש. הפרשי גובה: עד 1 ס"מ-אינו דורש התאמה. בין 1-3 ס"מ-רכיב קבוע ששיפועו אינו עולה על 50% ואורכו המקסימאלי לא יעלה על 10 ס"מ. בין 3-6 ס"מ-רכיב קבוע ששיפועו אינו עולה על 21.5% ואורכו המקסימאלי יהיה 20 ס"מ. בין 6-20 ס"מ-כבש או רכיב בעל שיפוע מקסימאלי של עד 12% או מעלון אנכי.	14



1. חוות דעת מורשה נגישות לעניין התאמות נגישות שאינו באחריות בעל העסק

1. אישור בעל העסק לעניין העברת הרשימה לחייב:

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, בעל העסק שפרטיו מופיעים בחלק א' לעיל, מצהיר בזאת שהעברתי לחייב בביצוע נגישות את רשימת התאמות הנגישות הנוספות, המפורטות בטבלה שבסעיף 1 בחלק ד', ודרשתי ממנו לבצען.

\_\_\_\_\_

תאריך

\_\_\_\_\_

חתימה

